

(സി) പി. എസ്. സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ഡി) താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പിരിച്ചുവിട്ട് പി. എസ്.സി. ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ഇ) കെ. എസ്. ഇ. ബി. യിൽ കാഷ്യർ/ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട് ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 10 പേർ.

(സി&ഡി) നിശ്ചിത കാലയളവിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പേഞ്ച് മുഖേന നിയമിതരായ അംഗവൈകല്യമുള്ള താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പുനർനിയമനം നടത്താൻ നിഷ്ക്കർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

(ഇ) 248 ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

ആർ. ഇ. സി. യുടെ ധനസഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ പുരോഗതി

109 (1776) ശ്രീ. എം. വി. ജയരാജൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ആർ. ഇ. സി. യുടെ ധനസഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാമോ ;

(ബി) കേരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിൻ പ്രകാരം എത്ര സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയിൽ എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തു തുക വേണ്ടിവരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വൈദ്യുതി പ്രസരണ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാകുമായെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഇ) ഇപ്പോൾ പ്രസരണ നഷ്ടം എത്രയാണെന്നും ഇതിനുള്ള കാരണ മെന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 33 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചേളാരിയിലും, അഗളിയിലും പണി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറ് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണിയ്ക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 95 സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ ഒന്നും പ്രവർത്തനപ്പെട്ടതിലായിട്ടില്ല.

(സി) 452 കോടി രൂപ.

(ഡി) പ്രസരണനഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും.

(ഇ) 1998-99-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 17.75% ആണ് പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടം. പ്രസരണ-വിതരണ ലൈനുകളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ലൈനുകളിലെ പ്രതിരോധവും വൈദ്യുതി ലീക്കേജും ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനും വിതരണ കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ദൂരവും മറ്റുമാണ് പ്രസരണ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തോട്ടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

110 (1777) ശ്രീ. എം. വി. ജയരാജൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തോട്ടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി എപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തോട്ടയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണി ടേൺ കീ വ്യവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി എൽ. ആന്റ് ടി എന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 2000-ാം മാണ്ട് ജൂലൈ മാസം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

(സി) എടക്കാട്, എളയാവൂർ ചേലോറ എന്നീ വില്ലേജുകളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്കും പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി

111 (1778) ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജടീച്ചർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ;

(ബി) ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?